

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH



68-200 Żary, ul. Podchorążych 23A
tel. (68) 470-62-58, fax (68) 470-62-59
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
ePUAP: PSSEZARY_1/SkrytkaESP
e-mail: psse.zary@sanepid.gov.pl
NIP: 928-17-42-524

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 28.09.2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 14a
68-212 Trzebieł

ONS.³³⁰ HK.9020.1.17.297.2023

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zmianami), art. 104 i 108 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, 8, 9, § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1 i 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zmianami), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, po rozpatrzeniu wyniku badania wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego: sprawozdanie z badań nr OL-LMiP-1657/2023 z dnia 28.09.2023 r.,

STWIERDZA:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
produkowanej przez wodociąg publiczny w Żarkach Wielkich
i**

NAKAZUJE:

administratorowi wodociągu publicznego w Żarkach Wielkich tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 14a, 68-212 Trzebieł

1. Zapewnić w wodociągu publicznym w Żarkach Wielkich jakość wody odpowiadającą wymaganiom określonym w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Zapewnić zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom ww. rozporządzenia. W przypadku korzystania z wody dostarczanej urządzeniem do gromadzenia wody, wodę można używać do spożycia wyłącznie po przegotowaniu, a informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na urządzeniu do gromadzenia wody.
3. Poinformować mieszkańców miejscowości: Stare Czaple, Żarki Małe, Buczyny, Żarki Wielkie, korzystających z wody pochodzącej z ww. wodociągu o stwierdzeniu braku jej przydatności do spożycia i celów gospodarczych – woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.
4. Powiadomić pisemnie PPIS w Żarach o podjętych działaniach naprawczych oraz przedstawić wyniki badania wody wykonane w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody pobranej w dniu 26.09.2023 r., w ramach nadzoru sanitarnego wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Żarkach Wielkich wykazały, że jakość wody zawarta w części C załącznika nr 1, Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie odpowiada wymaganiom, z uwagi na obecność **bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml oraz enterokoków kałowych w ilości 6 jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody), na stacji uzdatniania wody tj., Wodociąg Publiczny w Żarkach Wielkich** wykazanych w sprawozdaniu z badań wody OL-LMiP-1657/2023 z dnia 28.09.2023 r., wykonanych przez oddział laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra.

Zgodnie z art. 5, ust.1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zmianami), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Bakterie grupy coli uznane są za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny do oceny jakości wody do spożycia przez ludzi i nie powinny występować w wodzie dostarczanej odbiorcom.

Obecność enterokoków w wodzie wodociągowej może sygnalizować zanieczyszczenie kałowe. Bakterie te w przeciwieństwie do E. coli i bakterii grupy coli mają podwyższoną odporność na działanie chloru. Paciorkowce są bardzo odporne na wysuszenie, żyją w wodzie dłużej, ich obecność świadczy więc o dawnym (trwającym) zanieczyszczeniu kałem ludzkim. Paciorkowce kałowe nie powinny występować w dostarczanej konsumentom wodzie.

Stwierdzenie ich obecności na stacji uzdatniania wody Wodociągu Publicznego w Żarkach Wielkich może sugerować jej całościowe zanieczyszczenie. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych.

Zanieczyszczenie wody pod względem mikrobiologicznym może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Woda w pewnych okolicznościach może być czynnikiem chorobotwórczym, a nawet epidemicznym, głównie chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, wywołanych przez bakterie, wirusy i pasożyty. Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, które stanowi, że woda jest bezpieczna dla ludzkiego, jeżeli m.in. jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów. Każda niezgodność wartości parametrów, ustalonych dla celów kontroli wymaga ustalenia przyczyny i zastosowania działań naprawczych, w celu przywrócenia odpowiedniej jakości wody oraz poinformowania konsumentów o stanie wody.

W myśl § 21 ust 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) cyt. „Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których

mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi”.

Niniejszej decyzji nadaje się, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻARACH
mgr inż. Dagnata Nerga

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Trzebieł ul. Żarska 41, 68-212 Trzebieł
2. Starostwo Powiatowe w Żarach Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
4. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku ul. Wrocławska
6. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywności i Kosmetyków w.m.
7. Sekcja Epidemiologii w.m.
8. aa. HK