

Trzebiel, dnia 24.09.2020 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR. 4**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Trzebiel”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1843) przekazuję wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Pytanie 1:

Proszę o informację, czy Wykonawca może poprawić w treści formularza ofertowego - zał. nr 1 do SIWZ w punkcie 1 , część I pkt 5 i 6 opis - zmieniając "zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej fi-63" na "zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej (tłoczna) PE90" w punkcie 5 i "zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej (tłoczna) PE110" w punkcie 6 ?

Odpowiedz:

Wykonawca nie może poprawiać treści zawartych w formularzu ofertowym. Obliczenia ceny należy wykonać na podstawie zapisów Programu Funkcjonalno Użytkowego, z uwzględnieniem zapisów XVI SIWZ, iż cena ofertowa to cena ryczałtowa za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ.
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.


WÓJT GMINY
inż. Tomasz Sokołowski